

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ 25220061000201046108 от 26.01.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Черниговка, ул. Октябрьская, 73 тел. (42351)2-78-57 e-mail: ond_chernigovsky@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

С. Черниговка

(место составления)

« 18 » февраля 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат	<u>10</u>	ч	<u>00</u>	мин по <u>11</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>07</u> » <u>февраля</u> 2022 г.
Осмотр продолжен с	<u>14</u>	ч	<u>00</u>	мин по <u>16</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>10</u> » <u>февраля</u> 2022 г.
Осмотр продолжен с	<u>14</u>	ч	<u>00</u>	мин по <u>15</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>15</u> » <u>февраля</u> 2022 г.
Осмотр продолжен с	<u>09</u>	ч	<u>00</u>	мин по <u>10</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>18</u> » <u>февраля</u> 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1) Седова Екатерина Николаевна - государственный инспектор по Черниговскому муниципальному району по пожарному надзору (старший инспектор)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 80

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. Директор КГБОУ «Черниговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

интернат Дьяченко Ольга Анатольевна

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (* в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

не присутствовали

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей (* в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт):

не присутствовали

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту): *не присутствовали*

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

1. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтвержден класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен коридора первого этажа учебного корпуса, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

2. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток учебного корпуса центрального входа здания не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

3. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных

систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении пищеблока спального корпуса в проеме установлены деревянные двери, подтверждения предела огнестойкости не имеют, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60 п. 5.5.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

4. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

5. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28,

ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

7. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

8. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

9. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

10. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости,

класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

11. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

12. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

13. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

14. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

15. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пожелания) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись): фотосъемка, Samsung
 (представитель контролируемого лица уведомлен о проведении фотосъемки)
 (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра:

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

✓ директор Двеченко О. В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Специалист (эксперт)

—
(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна -
государственный инспектор по Черниговскому муниципальному
району по пожарному надзору (старший инспектор)*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 25220061000201046108 от 26.01.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому
муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю**
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«18» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 25-17-2022/0002ак

(дата и время составления акта)

с. Черниговка

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с *решением от «26» января 2022 г., № 25-17-2022/0002рс, КНМ 25220061000201046108 от 26.01.2022*

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках *(10001495160) Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности*

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Седова Екатерина Николаевна государственный инспектор по Черниговскому району по пожарному надзору – старший инспектор.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *зданий, помещений, сооружений, на объектах, территориях, земельных участках, расположенным на объекте по адресу: Приморский край с. Черниговка, ул. Ленинская, 80, которыми КГ ОБУ «Черниговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности*

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *Приморский край с. Черниговка, ул. Ленинская, 80*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: *КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНИГОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"*

692372, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНИГОВКА СЕЛО, ЛЕНИНСКАЯ УЛИЦА, 80, ОГРН: 1022501226362, ИНН: 2533008141

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня / 5 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) осмотр:

с «07» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «07» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

с «10» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. по «10» февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

с «15» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. по «15» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

с «18» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. по «18» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 18 февраля 2022 г.*

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:
не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Положение (устав) учреждения, проектная документация на эксплуатируемые здания и сооружения, Технический паспорт объекта, договор аренды на объект; акты приемки и ввода в эксплуатацию объектов после окончания нового строительства, реконструкции, расширения, технического переоснащения; документы о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, система дымоудаления) (в случае, если наличие указанных систем требуется по нормам); акт сдачи систем в эксплуатацию, договор на техническое обслуживание систем, акт организации, обслуживающей систему, об её исправности; акт работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения; акт очистки вентиляционных систем, документы о наличии и исправности наружного противопожарного водоснабжения; журнал учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения; акты проведения огнезащитных работ; копии лицензий организаций проводивших огнезащитную обработку, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных защит; копии документов о прохождении обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (для руководителей, инженерно-технического персонала организаций, должностных лиц организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а также рабочих, занятых во взрывоопасных и пожароопасных производствах и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие пожароопасные работы); программы пожарно-технического минимума, программы вводного и первичного инструктажей, журнал противопожарных инструктажей с работниками (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте); приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; инструкции о мерах пожарной безопасности, пожарная декларация, акт эксплуатации наружных лестниц.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен коридора первого этажа учебного корпуса, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

2. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем,

применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток учебного корпуса центрального входа здания не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

3. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **В помещении пищеблока спального корпуса в проеме установлены деревянные двери, подтверждения предела огнестойкости не имеют, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60 п. 5.5.2, п. 5.6.4 СП 4. 13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

4. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

5. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

6. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и

заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

7. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

8. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

9. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

10. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным

конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

11. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

12. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

13. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

14. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

15. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. **Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1 таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 18 февраля 2022 г., предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18 февраля 2022 г. № 25-17-2022/0002рс/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна - государственный инспектор по Черниговскому району по пожарному надзору (старший инспектор)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Седова Екатерина Николаевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному району УН/ДпР Главного управления МЧС России по Приморскому, тел.8(42351)27857,

e-mail: ond_chernigovsky@mchs25.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ Ознакомлен
директор Яворский О.А.
18.02.2022г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ 25220061000201046108 от 26.01.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому
муниципальному району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Черниговка, ул. Октябрьская, 73 тел. (42351)2-78-57 e-mail: ond_chernigovsky@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-17-2022/0002пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: *КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНИГОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *о проведении плановой выездной проверки № 25-17-2022/0002рс*
от «26» января 2022 года
в период с «07» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.

*1) лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна государственный инспектор
по Черниговскому району по пожарному надзору – старший инспектор.*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено: *контрольное (надзорное) мероприятие (внеплановая выездная проверка)*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

*Директор КГ ОБУ «Черниговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
интернат Дьяченко Ольга Анатольевна*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p><i>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов. Не подтвержден класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен коридора первого этажа учебного корпуса, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</i></p>	<p><i>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</i></p>	01.11.2022	
2.	<p><i>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться</i></p>	<p><i>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №</i></p>	01.11.2022	

	<p>документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток учебного корпуса центрального входа здания не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</p>	1479		
3.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении пищеблока спального корпуса в проеме установлены деревянные двери, подтверждения предела огнестойкости не имеют, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60).</p>	<p>п. 5.5.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
4.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	

	<p>опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).</p>			
5.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
6.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).</p>	01.11.2022	

	<p>опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).</p>			
7.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
8.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	

	<p>опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)</p>			
9.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
10.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	

	<p>опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</p>			
11.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
12.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них,</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	

	<p>изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (левого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</p>			
13.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла первого этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1)</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	
14.	<p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных</p>	<p>таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	01.11.2022	

	<i>клеток (правого крыла второго этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</i>		
15.	<i>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток (правого крыла третьего этажа) здания спального корпуса не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1).</i>	<i>таблица 28, ст. 134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</i>	<i>01.11.2022</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Дверкина С.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна - государственный инспектор по Черниговскому муниципальному району Приморского края по пожарному надзору (руководитель группы инспекторов)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«18» февраля 2022 г.

⁴ Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.